

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>"Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, II kārtā" tehniskajos noteikumos Nr. 14-2/690 minēts, ka uz maģistrālā kanalizācijas kolektora paredzētas dzelzbetona grodu akas ar rūpnieciski izgatavotu akas pamatni ar teknēm. Vai tie domāti plastmasas ielikņi (PREDL). Lūdzam sniegt skaidrojumu.</p>	<p>Izsniedzot tehniskos noteikumus pasūtītājs iekļāva šādu prasību, bet būvniekam ir tiesības izvēlēties kā izveidot nepieciešamās renes akās. Neatkarīgi no tā, vai būvnieks izvēlas iegādāties jau rūpnīcā ražotas akas dibena teknes vai izveidot uz vietas (betonējot vai no sagrieztām caurulēm) , risinājums ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un autoruzraugu.</p>